

緊急時・災害時の対応

まず身の安全を確保してから、二次災害への備えをしましょう

◇ガス臭いときは…

①玄関と窓を開けて換気をしましょう。

注) 電気を使用しているスイッチ類や換気扇の使用、又、コンセントの抜き差しは、引火の恐れがありますのでお控えください。

②器具栓・ガス栓・屋外ガスメーターを閉めてください。

③安全点検が必要になりますので、下記連絡先へご連絡ください。



【器具栓】



【ガス栓】



【屋外ガスメーター】

◇地震のときは…

①揺れがおさまったら、慌てずにガス器具の火を消して器具栓・ガス栓を閉めましょう。

②揺れが大きかった時は屋外のガスボンベ(容器)バルブも閉めましょう。


※震度5相当以上の場合は、ガスを使用しているとガスメーターが自動的にガスを遮断します。

③メーター復帰操作をしてもガスが使用できない場合、安全点検が必要になりますので、下記連絡先へご連絡ください。



<容器バルブの閉め方>

災害の時に容器バルブを閉めることは、二次災害の防止にも役立ちます。容器バルブを閉めるときは、時計回り(右回り)に回すと閉まります。



◇火災のときは…

可能であればガスボンベ(容器)バルブを閉め、火災場所から離れて、消防署員又は消火にあたる人に火災箇所を伝え、後の処置を頼んでください。



◇台風・洪水の恐れがあるときは…

ガスボンベ(容器)バルブを閉め、容器が倒れたり流されたりしないか、しっかりと固定されているかを確認してください。

緊急時・災害時の連絡先

株式会社 田島

立川営業所 042-523-5334 八王子営業所 042-626-3332

●集合住宅(マンション・アパート)にお住まいの皆様へ

緊急時・災害時の対応

まず身の安全を確保してから、二次災害への備えをしましょう

◇ガス臭いときは…

①玄関と窓を開けて換気をしましょう。

注) 電気を使用しているスイッチ類や換気扇の使用、又、コンセントの抜き差しは、引火の恐れがありますのでお控えください。

②器具栓・ガス栓・屋外ガスメーターを閉めてください。

③安全点検が必要になりますので、下記連絡先へご連絡ください。



【器具栓】



【ガス栓】



【屋外ガスメーター】

◇地震のときは…

①揺れがおさまったら、慌てずにガス器具の火を消して器具栓・ガス栓・屋外のガスメーター栓を閉めましょう。

※震度5相当以上の場合は、ガスを使用しているとガスメーターが自動的にガスを遮断します。

②メーター復帰操作をしてもガスが使用できない場合、安全点検が必要になりますので、下記連絡先へご連絡ください。



◇火災のときは…

火災場所から離れて、消防署員又は消火にあたる人に火災箇所を伝え、後の処置を頼んでください。



◇ガスボンベの異常に気付いたら…

屋外のガスボンベが倒れてしまっている場合や設置状況に異常を見つけたら、設備には触れずに、下記連絡先へ速やかにご連絡ください。

緊急時・災害時の連絡先

株式会社 田島

立川営業所 042-523-5334 八王子営業所 042-626-3332